VÉRIFIER/PRÉPARER MON DEVIS DE VMC SIMPLE FLUX

LA PARTIE ADMINISTRATIVE

Les informations sur l'entreprise : dénomination de l'entreprise, forme juridique, adresse, contacts, SIREN, numéro d'immatriculation, n° TVA intracommunautaire, assurances professionnelles avec nom, adresse et couverture géographique de chaque assurance.

Attention, la présentation du devis peut varier : selon les professionnels, les informations peuvent être disposées différemment dans la page.

Les dates et délais : le devis doit intégrer la date à laquelle il a été émis, sa durée de validité, la date prévisionnelle du début des travaux ainsi que la date de signature du devis. Une visite technique préalable à l'établissement du devis est obligatoire. Cette date doit figurer sur le devis.

Si vous demandez une subvention, le ou les noms / prénoms figurant sur les devis, factures, et dossiers de demande d'aide et RIB doivent être strictement identiques.

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS

Le devis doit permettre au propriétaire de comprendre la proposition technique et tarifaire du professionnel.

- > Pour chaque élément, vous devez retrouver obligatoirement : les quantités, les unités (m², mètres linéaires, jours/heures, forfait), le prix unitaire HT, le montant du poste HT et les différents taux de TVA (5,5% pour des les travaux de rénovation énergétique et les travaux induits).
- > Vous devrez veiller à ce que les postes « fournitures » et « pose » soient bien distincts : pour les équipements de chauffage, de production d'eau chaude, de ventilation et pour les menuiseries. Pour les autres postes, ce n'est pas obligatoire mais recommandé.

Attention à bien lire les conditions de vente et de règlement : présence ou non d'un acompte, pénalités en cas de retard de paiement et droit de rétractation (14 jours par défaut hors salons et foires).

DEVIS TYPE - EXEMPLE

NOM OU RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE Son adresse

Type et numéro de certification (RGE)
Dénomination sociale, forme juridique (EURL, SARL, SA, SNC, SAS), capital social et SIRET de la société (sauf pour les personnes physiques professionnelles)
Numéro individuel d'identification à la TVA

La durée de validité de l'offre La date de visite technique préalable

N° Devis

Date d'émission du devis

Civilité, nom, prénom Adresse de réalisation des travaux Adresse de facturation (si différente)

NATURE DES TRAVAUX

| Désignation des postes de travaux | Quantité | Unité | Prix unitaire HT | Remise % | Montant du poste HT | Taux de TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------|----------|------------------------|-------------|
| Poste de travaux n°1 La qualification des travaux Les caractéristiques techniques des matériaux/ équipements Les détails techniques de la | | | | | | |
| mise en oeuvre Poste de travaux n°2 | | | | | | |
| La qualification des travaux Les caractéristiques techniques des matériaux/ équipements | | | | | | |
| Les détails techniques de la mise en œuvre | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 1 | TOTAL HT | | |
| | | | | TVA | | |

Conditions de réglement :

Signature du client :

Signature et tampon de l'entreprise :

TOTAL TTC

Date prévisionnelle de début des travaux :

Nature(s) de(s) assurance(s) souscrite(s) au titre de leur activité (assurance décennale, responsabilité civile professionnelle...), les coordonnées de l'assureur et la couverture géographique du contrat.









MENTIONS OBLIGATOIRES POUR LES AIDES

- Marque & référence du caisson, des bouches d'extraction et des entrées d'air
- ☐ Caisson de ventilation de classe d'efficacité énergétique B ou supérieure
- □ Préciser si VMC Hygroréglable de Type A ou B (les VMC Autoréglables ne sont plus financées)

NOS RECOMMANDATIONS

- ☐ Bien vérifier la qualification RGE
- ☐ Préférer des gaines semi-rigides aux gaines souples pour éviter les risques d'écrasement, d'encrassement et de sifflement
- ☐ Prévoir une évacuation de l'air extrait en extérieur et non pas dans les combles
- ☐ En volume non chauffé, les gaines devront être isolées
- ☐ Le détalonnage des portes est à prévoir
- ☐ Une sortie de l'air en façade est possible